

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "НСК Электросеть" за январь 2020 г

Месяц	Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч	Количество технологических нарушений (ТН), шт			Распределение ТН по причинам, шт.							
		Общее количество технологических нарушений (ТН), шт	количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт	количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт	Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования	Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)	Воздействие посторонних лиц и организаций	Воздействие стихийных явлений	Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений	Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа	Прочие нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
январь	0,650	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0